

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**от 27 декабря 2017 г. N 742-р**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,  
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов

(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса  
и тарифного регулирования Вологодской области  
от 23.11.2018 N 411-р)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года N 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области приказываю:

1. Утвердить **нормативы** расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Вологодской области, определенные с применением расчетного метода, согласно приложению к настоящему приказу.

2. **Нормативы** расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Вологодской области, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в действие с 1 января 2020 года.

(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 23.11.2018 N 411-р)

Исполняющий обязанности  
начальника Департамента  
И.В.ЖУКОВА

Приложение  
к Приказу  
Департамента топливно-энергетического комплекса  
и тарифного регулирования области  
от 27 декабря 2017 г. N 742-р

**НОРМАТИВЫ  
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ  
ХОЛОДНОЙ  
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ  
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

N п/п	Вид систем горячего водоснабжения, конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал/куб. м	
		с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
1.1.	С изолированными стояками и полотенцесушителями	0.063	0.060
1.2.	С изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей	0.058	0.055
1.3.	С неизолированными стояками и полотенцесушителями	0.068	0.065
1.4.	С неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей	0.063	0.060

---